



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

20.12.2014 № 252-1-28-13-5

Б.В. Соколову

На № _____ от _____

ул. Бориса Галушкина, д.5, ком.507,
г.Москва, 129301

e-mail: sokolov@insafety.ru

На Ваш запрос сообщаем следующее.

1. По вопросу размещения производственных и складских помещений в составе общественного здания.

При размещении в составе общественного здания помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5, не предназначенных для обеспечения функционирования этого здания, по нашему мнению, его следует считать многофункциональным. Нормативные документы по пожарной безопасности не устанавливают требований к многофункциональным зданиям.

2. По вопросу ширины лестниц.

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" различаются лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений (лестницы типа 1, 2 и 3) и пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара (лестницы П1 и П2).

Ширина эвакуационных лестниц определяется согласно п.4.4.1 СП 1.13130.2009

Ширина лестниц П1 и П2, предназначенных для доступа пожарных подразделений должна составлять не менее 0,7 м (в п. 6.2.15 СП 4.13130.2013 вместо слов "3-го типа" следует читать "П1 и П2").

3. Согласно п.6.1.1 СП 2.13130.2012 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты" "В зданиях категории В при наличии помещений категории В1, имеющих общую площадь более половины площади

соответствующего этажа, площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанную в табл. 6.1, необходимо уменьшить на 25 %".

4. Согласно п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 "... В случае, если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей".

Положения данного пункта регламентируют противопожарные требования только к перекрытиям над лестничными клетками, которые не пересекают кровлю и выполнены в одном вертикальном объеме.

Требования к конструкциям лестничных клеток, имеющие горизонтальные участки, связывающие несколько вертикальных объемов, в настоящее время в нормативных документах отсутствуют.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ ПП и ПЧСП



И.Р. Хасанов