



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

14.08.2015 № 293-1-29-13-5

Рябову М.

На № _____ от _____

E-mail: 00-01@mail.ru

В Приложении №1 к «Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах» (утверждена приказом МЧС России от 10.07.09 №404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14.12.10 № 649) (далее Методика) представлены рекомендуемые сведения по частотам возникновения пожаров в зданиях. Также допускается при определении частоты возникновения пожара для зданий производственных объектов площадью более 1000 м² использовать формулу П2.1 «Пособия по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов» М.: ВНИИПО, 2012» (далее Пособие).

Данные, представленные как в Методике, так и в Пособии являются рекомендуемыми и равнозначными.

По нашему мнению, при отсутствии каких либо данных допускается использование данных по более пожароопасным объектам.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ ПП и ПЧСП

И.Р. Хасанов