



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

30.06.2016 № 306-1-29-13-5

гр. Л.А. Фаустову

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ул. Западная, д.16

О применении требований пожарной  
безопасности к холодильным камерам

г. Ефремов, Тульская обл., 301843

E-mail: [lfaustov@mail.ru](mailto:lfaustov@mail.ru)

Рассмотрев Ваше обращение (электронное обращение от 26.05.2016),  
сообщаю следующее.

При расположении холодильной камеры в помещении, в которое  
имеется доступ персонала, следует руководствоваться требованиями ст. 89  
Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о  
требованиях пожарной безопасности».

Заместитель начальника института

В.В. Телеш