



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

22.03.2019 № 435-1-29-13-4 Иваненко Д.

На № б/н от 14.02.2019

e-mail: pps-apt@scnipigaz.ru

О применении нормативных
документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с п. А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ramпы любого типа, входящие в состав автостоянки, подлежат защите автоматическими установками пожаротушения (АУП), если автостоянка в целом защищается АУП.

Требования п. 4 Таблицы А1 Приложения А СП 5.13130.2009 по оснащению автостоянок АПС и АУП не распространяются на тамбур-шлюзы, а также на тепловые тамбуры при входах в здания, если в указанных тамбурах отсутствует пожарная нагрузка.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин