



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА)**

ул. Краснознаменная, д. 10, г. Владимир, 600026
телефон 718-296 «БРАТНЕЦ», тел. 23-35-76
факс 32-38-11, 32-38-12, факс (4922) 32-30-27
E-mail: fire@gumchs53.elcom.ru
Url: <http://gumchs53.ru>

Директору
ООО «Аудит Сервис Оптимум»
Светушенко С.Г.

ул. Комиссарова, 28
г. Владимир, 600018

29.07.2010 г. № 499-д-2

На № 13 от 14.07.2010 г.


Управление государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Владимирской области на Ваш запрос сообщает следующее:

1. Для разработки специальных технических условий получение организацией лицензии, аккредитации или специального разрешения не требуется.
2. Порядок разработки и согласования специальных технических условий определен приказом МЧС РФ от 16.03.2007 № 141 «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности».
3. Специальные технические условия разрабатываются на объекты, на которые отсутствуют нормы проектирования, а также на действующие объекты, на которых имеются отступления от требований пожарной безопасности.
4. Специальные технические условия подлежат согласованию в Министерстве регионального развития Российской Федерации в тех случаях, если они разрабатываются на здания (сооружения) на которые отсутствуют нормы проектирования, а также на здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 75 метров, здания других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 метров, здания с числом подземных этажей более одного, а также для особо сложных и уникальных зданий (сооружений).

5. Раскрепление полномочий по рассмотрению и согласованию специальных технических условий в структуре МЧС России определено в п.п. 4 и 5 приказа МЧС РФ от 16.03.2007 № 141 «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности».

6. В соответствии с частью 14 ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на вновь проектируемы зданиях (сооружениях) для обеспечения деятельности пожарных подразделений между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров. На действующих объектах для компенсации данного требования возможна разработка специальных технических условий с последующим их согласованием в управлении ГПН по Владимирской области.

Заместитель начальника Главного управления -
начальник управления ГПН
по Владимирской области



А.Д. Нужных

О.В. Кондратьев
53-39-62