



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

16.09.2016 № 529-1-29-13-5

гр. Л.А. Фаустову

На № _____ от _____

ул. Западная, д.16

О требованиях к устройству
противопожарных стен 2-го типа.

г. Ефремов, Тульская обл., 301843

E-mail: lfaustov@mail.ru

Рассмотрев Ваше обращение (электронное обращение от 16.08.2016),
сообщаю следующее.

Пункт 6.1.43 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты
ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования
объемно-планировочным и конструктивным решениям" определяет
возможность пристраивать и встраивать административные и бытовые
помещения в производственные помещения, отделяя их друг от друга
противопожарными перегородками 1-го типа или противопожарными стенами
2-го типа в пределах пожарного отсека.

Положения пункта 5.4.10 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" распространяются на
противопожарные стены 1-го типа, предназначенные для деления здания на
пожарные отсеки, что отражено в пункте 5.4.8 данного свода.

Заместитель начальника института
по оперативно - служебной деятельности

В.В. Телеш