



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

15.02.2013 № 22-127-134

С. Мордашову

на № _____ б/н _____ от 29.12.2012

pris3@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос относительно разъяснения требований СП 1.13130.2009 сообщая:

1) П. 4.4.6 СП 1.13130.2009 не регламентирует возможность наличия помещений различного назначения, сообщающихся непосредственно с вестибюлем здания. Кроме того, обращаю Ваше внимание, что в рамках требований сводов правил ограничивается непосредственное сообщение помещений с незадымляемыми лестничными клетками.

2) В соответствии с п. 8.1.16 СП 1.13130.2009 для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф4 при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании допускается не отделять помещение в котором расположена лестница 2-го типа от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. При этом указанную лестницу не допускается считать эвакуационной, тогда как при выполнении п. 4.4.14 лестница 2-го типа может быть учтена при расчете параметров путей эвакуации.

3) Наличие общей базы ответов на вопросы организаций и граждан в настоящее время не предусмотрено. Вместе с тем, опубликование наиболее часто задаваемых вопросов и ответов на них предполагается в ближайших номерах журнала «Пожарная безопасность», а также на сайте нашего института. Кроме того, Вы можете ознакомиться со списком ответов на вопросы граждан на официальном сайте МЧС России в разделе «Пожарная безопасность».

С уважением,
заместитель начальника

И.Р. Хасанов