



ООО «Пермская строительная компания»

РФ, 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, 7а

ИНН 5904106271, КПП 590401001

Р/счет 40702810749090172675 в Западно-Уральском

банке ОАО «Сбербанк России» г. Перми

К/счет 30101810900000000603, БИК 045773603

Тел/факс (342) 2497094, 2497095. psk_project@mail.ru

№ 350 от «9» декабря 2016 г.

Заместителю начальника института ФГБУ
ВНИИПО МЧС России

Матюшину А.В.

143903, Московская область,

г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.

тел. (495) 521-8131, 521-23-33.

Уважаемый Александр Васильевич!

Просим разъяснить, согласно № 123-ФЗ статьи 66 если опасный производственный объект расположен в границах поселений и городских округов требуется ли обязательный расчет пожарного риска, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности согласно № 123-ФЗ статьи 6.

Директор

В.И. Лопатин

Борисов С.В.
(342) 249-70-94



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

23.12.2016 № 7961эн-13-5-3

На № 350 от 9.12.2016

Директору
ООО «Пермская строительная
компания»

В.И. Лопатину

E-mail: psk_project@mail.ru

По существу Вашего обращения сообщая, что согласно пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ) при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска не требуется.

Врио начальника института

Д.М Гордиенко