



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

С Мордашову

e-mail: pris3@mail.ru

21.02.2013 № 29-1-27-13-2
На № _____ б/н _____ от 18.01.2013 г.

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что коридоры и холлы, сообщающиеся через дверные проемы с незадымляемыми лестничными клетками типов Н2 или Н3, подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями п.7.1, 7.2г) СП 7.13130.2009, в том числе в зданиях высотой менее 28 метров. Требование вышеуказанных пунктов не распространяется на коридоры протяженностью менее 15 метров (без естественного освещения), не сообщающиеся через дверные проемы с незадымляемыми лестничными клетками.

Требование п. 7.13г) СП7.13130.2009 распространяется на здания высотой менее 28 метров, или часть здания, в которой предусмотрено сообщение лифтов и незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или Н3 через коридор, подлежащий защите системой вытяжной противодымной вентиляции по п. 7.2г) СП7.13130.2009 и (или) лифтовый холл, в том числе общий для лестничной клетки и лифтовой шахты.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

Колчев Б.Б.
(495) 521-8447