

**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд. 3. Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору
АО «ТНК»

Н.Н. Палию

3-я Мытищинская ул., д. 16,
корп.60, офис 400,
г. Москва, 129626

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении некоторых положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), рассмотрено.

1. В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности (своды правил, национальные стандарты и т.п.) проведение оценки пожарного риска, в том числе каких-либо иных расчетов, не требуется.

2. Требования к обеспечению поселений и городских округов противопожарным водоснабжением регламентированы статьей 68 Технического регламента, а также таблицами 7-10 его Приложения. Причем, в таблице 7 установлены расходы на наружное пожаротушение для поселений в целом. Требования же к конкретным объектам защиты следует принимать по таблицам 8-10 Приложения к Техническому регламенту.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности -
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору



А.Н. Гилетич