

у

п.о.



Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом
Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский центр «Строительство»
ОАО «НИИ «Строительство»
«Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций имени В.А. Кучеренко»
(ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)

№ Б ft'8 от «23» 12
На № АМ-12523/0 от 01.12.2010

2010 г.

Генеральному директору
ГУП города Москвы
«Дирекция строительства и
эксплуатации
объектов гаражного назначения города
Москвы»

А.В. Мишанову

Уважаемый Анатолий Викторович!

Сообщаю Вам, что в соответствии с письмом ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко от 23.03.2004 г. №8-244, «Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» (к СНиП II-2-80, Москва, Стройиздат, 1985) не является нормативным документом, а приведённые в нём данные устарели, не отвечают современным требованиям и не могут использоваться при разработке рабочей документации. В настоящее время ведётся пересмотр Пособия.

Подтверждение соответствия фактических пределов огнестойкости несущих металлических конструкций требуемым пределам огнестойкости может осуществляться путём проведения огневых испытаний по ГОСТ 30247 и расчётным путём. На проведение данных работ в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко уполномочено Научное экспертное бюро пожарной, экологической безопасности в строительстве (НЭБ ПБС).

Директор

И.И. Ведяков

Пронин Д.Г.
(499) 170-70-22

77 4 13 152 10.6

Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций имени В.А. Кучеренко

- филиал ФГУП «НИЦ «Строительство»

ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., 6.

тел. (095) 171-26-50, 170-10-60

факсы 171-28-58, 170-10-23

Лицензия ФГУПС МЧС России

№1/06312 от 06.12.2004 г.

Генеральному директору

ООО «СТРОЙЭНЕРГО-

СЕРВИС-Ковров»

Клеветову Б.М.

601903, г. Ковров, Владимирская обл.,

ул. Волго-Донская, д. 33.

№ 5-1046 от 11.11, 2009 г.

На № 1-06/552 от 27.10.2009.

На Ваш запрос сообщаем: «Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II -2-80)», издание 1985 года не аннулировалось.

В настоящее время без изменений можно пользоваться разделами «Каменные...», «Железобетонные...», «Металлические...» и «Деревянные конструкции». При этом предел огнестойкости по признаку прогрева следует умножить на коэффициент 0,9, а класс пожарной опасности для всех перечисленных, кроме деревянных конструкций принимать КО, независимо от требуемого предела огнестойкости; для деревянных - КЗ.

Для легких ограждающих **конструкций** в связи с многообразием их технических решений и качества изготовления пожарно-технические характеристики следует устанавливать или на основании соответствующих протоколов огневых испытаний, выполненных по соответствующим стандартам или на основании экспертных заключений, подготовленных компетентными организациями, лицензированными на этот вид деятельности.

Директор института

Назаров Ю.П.

Исп.: Зигерн-Корн В.Н.

Тел.: 174-79-11

ПОДНЕНО

Б. ДЕЛО
ПОДПИСЬ
ДАТА

с ООО «СТРОЙЭНЕРГО-
СЕРВИС-Ковров» № 1057/12
Визированный экземпляр
20.11.2009