



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва. 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

14 Air 2510

1
Генеральному директору
ОАО «МОСКАПСТРОЙ»

А.В. Новикову

ул. Тверская, 23/12, стр. 1-1 А.
г. Москва, 125009

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение о разъяснении некоторых положений Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), в части касающемся соблюдения противопожарного расстояния между существующим лечебным корпусом № 20 и проектируемым энергетическим корпусом Центра протонно-лучевой терапии на базе ГКБ им. С.П. Боткина, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 11 статьи 69 Технического регламента минимальные противопожарные расстояния от указанного общественного здания II степеней огнестойкости до производственных зданий (сооружений и строений) (классов функциональной пожарной опасности Ф5) должно составлять не менее 9 м.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору -
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.А. Макаревич