

**МЧС РОССИИ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
«ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мк), ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Начальнику инженерного отдела
ООО «Миракс-проект»

И.Н. Смирновой

ул.Брянская, 5, г.Москва, 121059

На № 0203/50 от 08.02.2009 г.

Образложении нормативных требований

При проектировании систем **противодымной** вентиляции, в том числе, систем приточной противодымной **вентиляции**, следует **руководствоваться** требованиями **СП7.131.2009**. Установка вентиляторов систем данного типа непосредственно в защищаемых лестничных клетках соответствует апробированной практике проектирования и, предусмотрена, в частности, в возводимых на протяжении последних десятилетий жилых зданиях по проектам ПЗ-16(17) и П44-18(17).

Что касается упомянутых Вами требований по удалению **огнетушащих** веществ из защищаемых помещений после их подачи, то в качестве таких веществ следует, преимущественно, рассматривать **продукты** действия газовых или аэрозольных установок автоматического пожаротушения. Необходимость отвода воды с офисных этажей при срабатывании спринклерных **установок автоматического пожаротушения** не связана с обеспечением пожарной безопасности здания, и в этой **связи**, обусловлена исключительно экономической целесообразностью.

Начальник

Н.П. Копылов

Ильминский И.И.
524-81-62

Отдел делопроизводства

сход.

№ 0203/65