



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
«ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»

(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,

Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Руководителю ГАУ г. Москвы
«МОСГОСЭКСПЕРТИЗА»
С.В. Соколову

4 ул. 2-я Брестская, д. 8,
г. Москва, 125047

Евгений Не-1 м/с

На № МГЭ-11-41/1 от 26.05.2011 г.

В соответствии с поручением ДНД МЧС России, по существу изложенных в письме вопросов сообщаем **следующее**:

1. При удалении продуктов горения из помещения площадью до 200 м² через примыкающий коридор в соответствии с подпунктом «к» пункта 7.3 СП 7.13130.2009, компенсирующую подачу наружного воздуха требуется предусматривать только в защищаемый вытяжной противодымной вентиляцией коридор.

2. В соответствии с подпунктом «б» пункта 7.2 СП 7.13130.2009 необходимо предусматривать защиту внутренних коридоров цокольных и подземных этажей вне зависимости от их (коридоров) протяженности.

Действующая редакция СП 7.13130.2009 не предъявляет каких либо особых требований к коридорам сложной конфигурации с окнами, удаленными на расстояния менее 15 м.

3. Тамбур-шлюз может иметь более 2-х последовательно расположенных дверных проема при принудительной подаче наружного воздуха в количестве, достаточном для предотвращения задымления тамбур-шлюза при пожаре. Расчетное количество приточного воздуха, подаваемое в тамбур-шлюзы определяется, в частности, в соответствии с методическими рекомендациями ВНИИПО «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий», с учетом утечек воздуха через дополнительный дверной **проем**. Расчетное положение дверного полотна этого дверного проема зависит от его расположенности на путях эвакуации.

4. Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону при незадымляемых лестничных клетках типа **Н1**, в описанном Вами случае, должна подтверждаться расчетом с учетом подветренного расположения фасада здания, содержащего упомянутые переходы.

Заместитель начальника НИЦ ГШ и ПЧСП

Колчев Б.Б.
521-8447

А. А. Косачев

А.А. Косачев

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ **ЭКСПЕРТИЗЕ** ПРОЕКТОВ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)

2-я Брестская ул., д.Х, Москва. 125047, Телефон (495) 250-17-01, Факс (495) 250-57-74, E-mail mgexp@postmos.ru
ОКПО 84893842. ОГРН 1087746295845, ИНН/КПП 7710709394/771001001

на №

Заместителю главного
государственного инспектора
Российской Федерации по
пожарному надзору -
директору Департамента
надзорной деятельности МЧС
России
Ю.И.Дешевых
109012 Москва Театральный пр. 3

**О разъяснении требований нормативных
документов по пожарной безопасности**

Уважаемый Юрий Иванович!

Просим Вас дать разъяснение по следующим положениям нормативных документов по пожарной безопасности.


В соответствии с п. 7.13 СП 7.13130.2009 для возмещения объемов удаляемых продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции в нижние части атриумов, пассажей и других помещений следует предусматривать подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией. Означает ли, что данное требование распространяется на помещения, в которых предусмотрено удаление продуктов горения через примыкающий коридор, и на коридоры в которых предусмотрено устройство системы вытяжной противодымной вентиляции?

Требуется ли предусматривать устройство системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридоров длиной менее 15 метров без естественного освещения, а так же имеет ли значение геометрическая форма коридоров с окнами, удаленными на расстояния не более 15 м?

Возможно ли устройство тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре с тремя и более дверями? По каким методикам возможно расчетное

подтверждение проектных решений по незадымляемости, и с какими исходными данными?

На основании требований п.4.4.9 СП 1.13130.2009 незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями. Ширина перехода наружной воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки типа Н1 должна быть не менее 12 м. Однако в указанном требовании не указана максимально-допустимая ширина перехода. Будет ли обеспечена незадымляемость при полностью закрытых боковых (торцевых) сторонах данного перехода?



С. В. Соколов

Сокольский В. Б.
8 (499) 250-46-67



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

№ _____ Директору
На № 101 от 15.11.2010 (ОС«Парнас-2011»

И.В. Мачневу

ул. Хользунова, 40 д, г. Воронеж,
394068

Специалистами института проанализированы вопросы, изложенные в Вашем письме. Анализ представленных данных показал следующее.

В соответствии с требованиями п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 «Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к **незадымляемым** лестничным клеткам типа **Н1**, должна быть обеспечена их конструктивными и **объемно-планировочными** решениями. Эти переходы должны быть открытыми ..».

Данные требования направлены на достижение следующих **целей**:

- исключение формирования в зоне данных переходов опасных факторов пожара, распространяющихся из окон горящих помещений и создания предпосылок безопасной эвакуации людей по переходам;
- исключение распространения пожара в системе «горящая квартира- фасад здания- переход через наружную воздушную зону - лестничная клетка»;
- исключение распространения пожара в системе «горящая квартира-

МЧС РОССИИ

 **ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОМЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс (405) 529-82-52. 524-98-99
E-mail: vniiro@mail.ru; <http://www.vniiro.ru>

28.06 2010 № 134-03-3627-фр

На № 842 от 11.05.2010

Главному инженеру ГУП МНИИТЭП

Е. Г. Пикитину

Столенников пер., д. 13/15 г. Москва,
107031

Факс: X (495) 623-61-38

**О разъяснении противопожарных
требований**

На Наш запрос, касающийся разъяснения противопожарных требований, сообщаем, что по мнению специалистов института, с соответствии с п. 4.4.9 СП 1.131.30.2009, переходы через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам и прямоугольных в плане зданий и расположенных в пределах наружных стен здания (в глубину), нельзя рассматривать как переходы, расположенные во внутренних углах здания. При этом ширина такого перехода должна быть не менее 1,2 м (например, от простенка с дверными проемами до ограждения перехода в осях наружной стены)


С уважением
начальник



Н.П. Колыдаев

*28.06.10
1033*

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ



Государственное унитарное предприятие города Москвы
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОЛОГИИ,
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
(ГУП МНИИТЭП)

107031, Москва, Столешников пер., д. 13/15
тел. (495) 625 72 56
факс (495) 623-61 18

E mail MNIITEP.SEKRETAR@INFO.SHOI.RU

№ 842

на №

от

О незадымляемости переходов
через наружную воздушную зону

Начальнику ФГУ ВНИИПО
МЧС России

Копылову Н.П.

Уважаемый Николай Петрович!

В жилых крупнопанельных прямоугольных в плане зданиях секционного типа высотой свыше 28 м, строящихся по разработанным МНИИТЭП типовым проектам, входы в лестничные клетки типа Н1 устроены через наружную воздушную зону по открытым переходам.

Открытый переход запроектирован по открытой во внешнее пространство и огражденной с трех сторон лоджии, расположенной по длинной стороне фасада, чем обеспечивается требование по его незадымляемости.

Вместе с тем органы госэкспертизы рассматривают переход по открытой во внешнее пространство лоджии, как переход во внутреннем углу здания, требуя при этом ограничения глубины лоджии до 1,2м, ссылаясь на п. 4.4.9 СП 1.13130-2009.

Прошу Вас сообщить, распространяются ли требования п.4.4.9 СП 1.13130-2009 на переходы по лоджиям (о части глубины) в прямоугольных в плане зданиях, не имеющих внутренних углов.

Приложение: по тексту на 2-х листах

С уважением,

Главный инженер

Е.Е.Никитин

исп. Рабин В.И. 628-36-05