



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail info@mchs.gov.ru

1.5 4401 2010

На № 146

от

05. 10

Генеральному директору
ООО «Холдинг Гефест»
Л.Т. Танклевскому

ул. Промышленная, д. 1-Г
пос. Форносово, Тосненский р-н,
Ленинградская обл., 187022

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение по вопросу проектирования систем **оповещения** и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) рассмотрено.

В соответствии с требованиями части 7 статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) СОУЭ должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, **строения**.

По мнению Департамента, с учетом положений пункта 3.4 СП 3.13130 2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», вышеназванное требование реализуется за счет выполнения линейной части СОУЭ (кабели, провода, способы прокладки, соединительные элементы) устойчивой к воздействию опасных факторов пожара в течении **времени**, необходимого для эвакуации людей.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору -
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.Н. Гилетич

325440