



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

И.о. директора «Государственная
экспертиза Алтайского края»
Д.В. Торбик

ул. Дёповская, 7,
Барнаул, 656015

01 ОКТ 2009

На № 01-07/48 от 21.08.09

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что в соответствии со статьей 76 Конституции Российской Федерации, федеральные законы являются нормами «прямого действия» на всей территории Российской Федерации.

При этом в соответствии с частью 3 статьи 61 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Тип автоматической установки пожаротушения, вид огнетушащего вещества и способ его подачи в очаг пожара определяются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, строения и параметров окружающей среды».

Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» своды правил являются нормативными документами, разработанными в развитие Технического регламента и устанавливающими конкретные требования по пожарной безопасности.

При оснащении автоматическими установками пожаротушения зданий, сооружений и строений необходимо руководствоваться положениями, изложенными в Своде правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», который не противоречит статье 61 Федерального закона №123-ФЗ.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.А. Макаревич

Исп.: Карамышев В.В.
Тел.: 449-98-69

291411