



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Тел.: (495) 521-23-33; факс (495) 529-82-52

E-mail: vniiipo@mail.ru, <http://www.vniiipo.ru>

3-03/6134

из № 3-5188 от 15.12.08 г.

О возможности применения
порошкового пожаротушения для
автомобильных стоянок

Начальнику
ГУ Управление государственной
экспертизы Республики Башкортостан

Ю. В. Корнилову
ул. Мустая Карима, 45, г. Уфа,
Республика Башкортостан, 450077
Факс: (3472) 73-82-47

На Ваш запрос по поводу применения автоматических модульных установок порошкового пожаротушения для защиты автостоянок сообщаем, что подавление горения внутри салона автомобиля с помощью автоматических установок пожаротушения является очень сложной задачей и возможно только для объёмного пожаротушения и относительно герметичных боксах небольшого объёма.

Для автостоянок не боксового типа, где требуется пожаротушение по площади или локальное пожаротушение, потушить пожар внутри автомобиля с помощью автоматической установки пожаротушения практически невозможно и основной задачей в этом случае является локализация горения.

Огнетушащий порошок для этой цели практически не пригоден из-за относительно небольшого времени работы установки. Обеспечить локализацию горения автомобиля можно с помощью распылённой воды.

По мнению специалистов института для защиты закрытых автостоянок следует использовать установки водяного пожаротушения

Начальник

Н. П. Копылов

гу Управление

Дата 16 / 12 / 08 г.