



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

25.01.2019 № 61-1-29-13-2

На № _____ от _____

Гр. Мордашову

E-mail: pris3@mail.ru

Описанный в запросе кабинет директора относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.3 и является офисным помещением (офисом). Что касается указанных Вами «помещений площадью 50 м² и более с постоянными рабочими местами, предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов», то для них необходимо применение вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями п.7.2ж СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» как при сообщении таких помещений с незадымляемыми лестничными клетками, так и в отсутствии их естественного проветривания при пожаре.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин