



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

10.03.2016 № 68-129-134

На № б/н от 21.01.2016

ООО «ИТБ»

Инженеру

Ницакову В.В.

О разъяснении требований
нормативных документов

E-mail: nitsakov@insafety.ru

По существу изложенных в Вашем письме вопросов сообщаю следующее:

1. По мнению специалистов института, под термином «зальное помещение» следует понимать помещение определенного функционального назначения для проведения группой людей каких-либо ограниченных во времени официальных мероприятий (собраний, конференций и т.п.), культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, в т.ч. зал для зрителей театра и кинотеатра, зала общественного питания, с одновременным пребыванием как менее 50 человек так и более 50 человек, при этом офисные, производственные помещения и помещения бань к ним не относятся.

2. В тамбурах и тамбур-шлюзах следует применять те же требования табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к материалам для отделки полов, стен и потолков, что и для смежных с ними помещений.

3. Под термином общий коридор следует принимать коридор, в который ведут 2 и более эвакуационных выхода помещений.

4. Отделку стен, потолков и покрытия полов следует предусматривать по основному функциональному назначению здания, одинаковую в каждом пожарном отсеке здания.

5. В соответствии с положениями п. 8.3 СП 7.13130.2013 переходы через наружную воздушную зону незадымляемых лестничных клеток типа Н1 должны соответствовать типовым решениям, приведенным в приложении Г. Представленные в приложении Г СП 7.13130.2013 требования заменяют положения п. 4.4.9 СП 1.13130.2009. В процессе разработки новой редакции

СП 1.13130, проводимой в настоящее время, указанные положения из состава данного документа будут исключены.

6. Противопожарные расстояния между зданиями на территориях городов, сельских поселений и зданиями на территориях производственных предприятий должны приниматься в соответствии с табл. 1 СП 4.13130.2013. При этом также следует учитывать требования соответствующих нормативных документов для энергообъектов, объектов нефтегазовой индустрии, особо опасных и технически сложных объектов и т. д., устанавливающих повышенные значения допустимых расстояний до селитебных территорий.

7. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями производственного, складского и инженерно-технического назначения на территориях городов, сельских поселений следует принимать в соответствии с требованиями для соответствующих зданий на территориях производственных объектов. Указанная корректировка нормативных требований предусмотрена в рамках разрабатываемого Изменения № 1 к СП 4.13130.2013.

8. Площадь 2-х этажной группы блок-контейнеров следует определять по площади одного этажа. Для групп блок-контейнеров с числом контейнеров в группе не более 10, а также площадью этажа не более 800 м^2 , разделенных противопожарными стенами 1-го типа, необходимость разработки Специальных технических условий отсутствует.

Заместитель начальника института

С.С. Воевода