



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

гр. Соколову Б.В.

E-mail: sokolov@insafety.ru

30.05.2014 № 91-1-28-13-2

На № б/н от 28.04.2014 г.

В соответствии с пунктом 6 «Правил разработки и утверждения сводов правил», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858: «При разработке проекта свода правил разработчиком учитываются общие требования к построению, изложению и оформлению документов, установленные для национальных стандартов». Согласно ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Требования построения, изложения, оформления и обозначения» (пункт 4.1): «При изложении стандарта применяют соответствующие положения ГОСТ 1.5-2001 (раздел 4)». В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 «Международная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению» (пункт 4.5.17): «При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире)».

Учитывая вышеизложенные нормативные положения и действующую нормативную практику, прочерк в таблицах следует ставить при отсутствии данных: числового значения показателя; содержания характеристики, приведенного в таблице в виде текста, и др.

Перечисленные выше положения распространяются на все таблицы, представленные в нормативных документах по пожарной безопасности, в том числе на табл. 6.3 СП 2.13130.2012. В частности, для одноэтажного здания категории Д, IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 прочерк во 2-ой колонке табл. 6.3 означает, что данные по высоте здания в этой ячейке таблицы отсутствуют и необходимо

использовать примечание к таблице, в котором указано, что «Высоту одноэтажных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 следует принимать не более 25 м, классов С2 и С3 – не более 18 м (от пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре)». Почерк в шестой колонке также означает, что в данной ячейке отсутствует информация по площади этажа в пределах пожарных отсеков 2-х этажных зданий (поскольку указанное здание может быть построено только одноэтажным).

Заместитель начальника института –
начальник научно-исследовательского центра



И.Р. Хасанов