



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

09.09.2021 № ИП-112-1123-13-2
На № _____ б.н. _____ от 31.08.2021

Гр. Гладких Н.Н.

E-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении нормативных
требований

Настоящим сообщаем, что описанное в запросе сообщение
производственного помещения с коридором через тамбур не удовлетворяет
требованиям п. 7.2 з) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

Начальник института

Д.М. Гордиенко