



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

29.09.2021 № 117-112-1195-13-2  
На № \_\_\_\_\_ б/Н \_\_\_\_\_ от 01.09.2021

Гр. Гладких Н.Н.

E-mail: [n.glad@outlook.com](mailto:n.glad@outlook.com)

О разъяснении требований  
нормативных документов

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение и сообщают следующее.

Считаем возможным не предусматривать защиту коридора системой вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями п. 7.3 в) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», если из всех сообщающихся с ним помещений и коридоров предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения.

Начальник института

Д.М. Гордиенко