



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

15.01.2018 № 18-1-29-13-2

Гр. А.С. Богославцеву

На № _____ от _____

E-mail: gup-pi@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что для естественного проветривания коридоров при пожаре согласно требований п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» необходимо устройство, как минимум, одного открываемого проема в наружных ограждениях на каждые 30 м длины коридора. При этом верхняя кромка такого проема должна быть не ниже 2.5 м от уровня пола такого коридора, а ширина этого проема должна быть не менее 1.6 м. При большем удельном количестве подобных проемов их суммарная ширина также должна быть не менее 1.6 м.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш