



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭКСПЕРТ 01»

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, оф. 307, 416, тел. 8 (383) 310-69-01, 349-52-01
www.Expert01nsk.ru, E-mail: Expert01nsk@mail.ru, Skype: Expert01nsk

от 15.02.2014г. № б/н
на № от
Г О разъяснении положений Г
СП 7.13130.2013

Заместителю начальника
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
- начальнику НИЦ ПП и ПЧСП
И.Р. Хасанову

143903, Московская область,
г. Балашиха,
мкрн. ВНИИПО, д. 12

Уважаемый Ирек Равильевич!

В соответствии с положениями пункта 8.5 СП 7.13130.2013 для естественного проветривания коридоров при пожаре предусматриваются открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

Просим разъяснить, возможно ли ширину 1,6 м дифференцировать с учетом длины коридора?

Например, на коридор длиной 30 м принять два окна шириной не менее 0,8 м каждое или в коридоре длиной 45 м предусмотреть два окна шириной 1,6 м и 0,8 м, соответственно, либо одно окно шириной 2,4 м.

Ответ прошу направить на электронную почту: Shadrin_ES@mail.ru, Expert01nsk@mail.ru.

С уважением,

Директор ООО «ЭКСПЕРТ 01»
Шадрин Евгений Сергеевич _____





МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

Директору ООО «ЭКСПЕРТ 01»

Е.С. Шадрину

E-mail: Shadrin_ES@mail.ru

24.03.2014 № 1262011-13-2-02

На № _____ б/н _____ от 15.02.2014 г.

Настоящим сообщаем, что величина 1,6 м по п. 8.5 СП 7.13130.2013 не изменна при протяженности коридора до 30 метров. При увеличении длины коридора до 60 метров, суммарная ширина оконных проемов должна составлять не менее 3,2 м.

Заместитель начальника института —
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов