

ООО «Пожарный эксперт»
ИНН 3906262709
ул. Земельная, д.12, оф. 6
г. Калининград, Россия, 236029

8 (4012) 33 77 95
8 (921) 102 41 41
www.poj-expert.com
info@poj-expert.com



Иск. № 28 от 20 ноября 2020 г.

ВНИИПО МЧС России

Прошу дать разъяснения в части устройства эвакуационных выходов из помещений непосредственно на лестничную клетку.

Пунктом 4.2.25. СП 1.13130.2020 установлено, что «Эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1), как правило, допускается предусматривать при выполнении следующих условий: ...». Далее перечисляются условия.

Указанные в п. 4.2.25. условия должны выполняться одновременно или хотя бы одно из них?

Ответ на запрос прошу направить в электронном виде на адрес электронной почты info@poj-expert.com или на почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Земельная, д. 12, оф. 6

С уважением,
генеральный директор
ООО «Пожарный эксперт»
Владислав Владимирович
Опацкий
8-921-102-41-41

МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

25.12.2020 № 118-117-1338-13-4

На № 28 от 20.11.2020

Генеральному директору
ООО «Пожарный эксперт»
Опацкому В.В.

О применении нормативных
документов

E-mail: info@poj-expert.com

В ответ на Ваше обращение сообщая, что в соответствии с требованиями п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку (за исключением незадымляемой лестничной клетки типа Н1) допускается предусматривать при выполнении всех условий, указанных в данном пункте.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

Усолкин Степан Владимирович
Шамонин Валерий Геннадьевич
(495) 524-81-35