

ООО «Пожарный эксперт»  
ИНН 3906262709  
ул. Земельная, д.12, оф. 6  
г. Калининград, Россия, 236029

8 (4012) 33 77 95  
8 (921) 102 41 41  
www.poj-expert.com  
info@poj-expert.com



Исх. № 31 от 30 ноября 2020 г.

ВНИИПО МЧС России

Прошу дать разъяснения в части устройства приспособлений для самозакрывания квартирных дверей.

Пунктом 4.4.6. СП 1.13130.2020 установлено, что «Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир».

Ч. 8 ст. 88 ФЗ 123-ФЗ установлено, что «Окна в противопожарных преградах должны быть не открывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре».

Если в многоквартирном жилом доме (Ф1.3.) выход из квартиры предусмотрен непосредственно на лестничную клетку и в соответствии с п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 дверь этого выхода предусмотрена противопожарной 1 типа, требуется ли оборудовать эту дверь устройством для самозакрывания (или устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре)?

Ответ на запрос прошу направить в электронном виде на адрес электронной почты [info@poj-expert.com](mailto:info@poj-expert.com) или на почтовый адрес: 236029, г. Калининград, ул. Земельная, д. 12, оф. 6

С уважением,  
генеральный директор  
ООО «Пожарный эксперт»  
Владислав Владимирович  
Опацкий  
8-921-102-41-41



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

28.12.2020

№ 713-117-1384-13-4

На № 31 от 30.11.2020

Генеральному директору  
ООО «Пожарный эксперт»  
Опацкому В.В.

О рассмотрении обращения

E-mail: [info@poj-expert.com](mailto:info@poj-expert.com)

В ответ на Ваше обращение сообщая, что на основании положений п. 4.2.25 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» в зданиях класса Ф1.3, имеющих более 3-х этажей, не допускается предусматривать выходы из квартир непосредственно на лестничную клетку.

Изложенные в п. 4.2.25 условия (абзацы со 2-го по 4-й), при выполнении которых допускается предусматривать эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестничную клетку, не распространяются на здания класса Ф1.3.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

Полетаев Александр Николаевич  
тел. (495) 5248124