



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

15.07.2019 № 4762 71-13-2-3

На № 262 от 10.06.2019 г.

Генеральному директору
ООО «Краснодар Экспертиза»
Н.А. Тарховой

О разъяснении требований
нормативных документов

E-mail: info@k-expert.org.ru

По существу изложенных в письме вопросов сообщаю следующее.

1. Требования к наружным конструкциям крылец (лестниц, ведущих с 1-го этажа), а также их тип нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируются.

Вместе с тем, как правило, окончательным этапом процесса эвакуации следует считать выход людей на поверхность земли, откуда человек может беспрепятственно продолжать движение по направлению от здания. В этой связи, параметры путей движения, например, геометрические параметры ступеней крылец, ширину путей эвакуации следует выполнять в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Также сообщаю, что лестница, ведущая из подвала или цокольного этажа, расположенная в прямке, относится к лестницам 3-го типа, в соответствии с классификацией, приведенной в ст. 39 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Дистанционный запуск систем противодымной вентиляции по п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» должен осуществляться от устройства дистанционного пуска (УДП) (определение УДП изложено в п. 3.65 ГОСТ Р 53325-2012 с изм. 1 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»), подключаемого непосредственно к приборам управления пожарным (ППУ) системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

Устройства дистанционного пуска (в контексте запроса «дистанционной кнопки»), предусмотряемые по п. 4.2.8 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» в пожарных шкафах или рядом с ними, должны быть предназначены только для запуска пожарного насоса внутреннего противопожарного водопровода.

Устройства дистанционного пуска, предназначены для осуществления ручного (резервного) управления системами противопожарной защиты управления на случай неисправности системы пожарной сигнализации или её отключения. Активация УДП должны приводить к пуску только той системы, совместно с которой оно предназначено для работы. Нормативными документами по пожарной безопасности предписывается необходимость использования отдельных УДП для разных систем, следовательно, использовать одно УДП для запуска системы противодымной вентиляции и внутреннего противопожарного водопровода не допускается.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин