

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ ПО ВОПРОСАМ,
ИЗЛОЖЕННЫМ В ОБРАЩЕНИИ

По существу обращения сообщаем следующее:

1. В соответствии с [подпунктом 2\) пункта 6.1](#) раздела 6 СП 505.1311500.2021 "Расчет пожарного риска. Требования к оформлению" раздел "Анализ пожарной опасности объекта защиты" должен содержать описание объектов, расположенных от объекта защиты на расстояниях, достаточность которых подтверждается расчетом, с указанием расстояний до них.

В случае если расчетом пожарного риска подтверждается, в том числе, достаточность расстояний между объектом защиты и соседними объектами (как в случае, если расстояние менее предусмотренного требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так и в случае отсутствия требований к минимальным расстояниям), то в разделе "Анализ пожарной опасности объекта защиты" необходимо дать описание соседних объектов с указанием расстояний до них.

2. В случае если расчетом пожарного риска подтверждается, в том числе, достаточность расстояний между объектом защиты и зонами (жилая, общественно-деловая или рекреационная), то в разделе "Анализ пожарной опасности объекта защиты" необходимо указать расчетную численность и расчетное время пребывания третьих лиц в каждой из указанных зон.

3. В соответствии с [п. 1](#) "Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности", утвержденной Приказом МЧС России N 382 от 30 июня 2009 г., с учетом изменений, внесенных Приказом МЧС России N 749 от 12.12.2011 и Приказом МЧС России N 632 от 02.12.2015 (далее - Методика), данная методика устанавливает порядок определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и

пожарных отсеках классов функциональной пожарной опасности, относящихся к области ее применения. [Методика](#) является нормативным правовым актом, и ее положения при проведении расчета пожарного риска подлежат обязательному выполнению.

Нормативные документы по пожарной безопасности, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального [закона](#) от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в том числе [СП 1.13130.2020](#) "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", могут быть использованы при проведении расчетов пожарного риска в части, не противоречащей положениям [Методики](#).

Классификация по группам мобильности, представленная в [СП 1.13130.2020](#), не соответствует классификации [Методики](#). В частности, в [Методике](#) отсутствует группа мобильности М1, а для детей детского дошкольного возраста представлены свои параметры движения ([табл. П. 5.7](#)), которые и следует использовать при проведении расчета.

4. В соответствии с [п. 9.1.3](#) СП 1.13130.2020 расчетное количество людей, относящихся к группам М2 - М4, следует определять в соответствии с [таблицей 21](#). Для многоквартирных жилых домов и общежитий квартирного типа должно быть не менее 1 человека на этаж, относящегося к любой из групп МГН. Примечание: количество людей каждой из групп (М2/М3/М4) следует определять из соотношения - 0,25/0,6/0,15.

5. В случае, если СОУЭ на объекте не соответствует или не в полной мере соответствует требованиям пожарной безопасности, то такой объект считается не оборудованным системой оповещения и управления эвакуацией людей.

6. Согласно [пункту 36](#) "Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 N 404, с изменениями) при определении значений D_{ij} следует учитывать только технические средства, направленные на

обеспечение пожарной безопасности находящихся (эвакуирующихся) в i -ом помещении здания людей при реализации j -ого сценария пожара. При этом учитываются следующие мероприятия:

применение объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара в безопасную зону (при организации эвакуации в безопасную зону);

наличие систем противодымной защиты рассматриваемого помещения и путей эвакуации;

использование автоматических установок пожарной сигнализации (далее - АУПС) в сочетании с СОУЭ;

наличие установок пожаротушения в помещении очага пожара.

7. При проведении расчета пожарного риска для производственного объекта с наличием помещений категорий А и Б, при расчете необходимого времени эвакуации следует учитывать сценарии, связанные с авариями в помещениях категории А и Б.

8. Для отдельно стоящего здания стоянки для автомобилей расчет пожарного риска необходимо выполнять в соответствии с "[Методикой](#) определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 N 404, с изменениями).

Начальник отдела 3.5

А.В.ИЛЬЧЕВ

Ведущий научный сотрудник отдела 3.4

А.В.КАРПОВ

Младший научный сотрудник отдела 3.4

А.А.КАПУСТИН