



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

Давыдову Д.Г.

davydovpb@yandex.ru

07.02.2022 № ИГ-19-246
На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России сообщает, что Ваше обращение от 21.01.2022 № 34366110 (вх. МЧС России от 21.01.2022 № ГИ-736) рассмотрено.

Мнение специалистов Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» прилагается.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1EA35EA928B899758C7C2BF1990F412294202
Владелец: ПОЛЕХИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023

П.В. Полехин


Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России на обращение

Давыдова Д.Г. от 21.01.2022 №34366110

(вх. МЧС России от 21.01.2022 № ГИ-736)

По мнению специалистов института нормативные требования по проектированию площадки для транспортно-спасательной кабины вертолета, которые необходимо в соответствии с п. 7.17 СП 4.1313Q2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» предусматривать на покрытиях зданий и сооружений с отметкой более 75 метров верхнего жилого этажа или этажа, имеющего помещения с постоянным пребыванием людей, изложены в пунктах 6.23, 7.2.5 и 7.2.7 СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования».

Заместитель начальника института




А.Ю. Лагозин

Начальник сектора
ФГБУ ВНИИПО МЧС России




Е.Г. Воронцова

Старший научный сотрудник отдела
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



Г.П. Сурина

Старший научный сотрудник отдела
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



А.М. Петров