



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

16.03.2022 № ИГ-117-390-13-2
На № б/н от 17.02.2022

Гр. Волкову А.С.

E-mail:
alexander.volkov.71@gmail.com

О рассмотрении обращения

В случае если положениями нормативных документов по пожарной безопасности предусмотрено деление здания на части противопожарными стенами 1-го типа без дополнительных указаний о возможности рассматривать эти части в виде одного общего пожарного отсека, то необходимо проектировать эти части здания в виде самостоятельных пожарных отсеков.

Это означает в том числе, что если складские помещения категорий В1 - В3 с хранением продукции на высотных стеллажах согласно п. 6.3.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» должны отделяться от других помещений производственного здания противопожарными стенами 1-го типа, то эти складские помещения необходимо проектировать в виде самостоятельных пожарных отсеков, а противопожарные стены 1 типа должны удовлетворять требованиям п.5.4.10-5.4.12 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Д.М. Гордиенко