



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Мордашову С.В.

30.03.2022 № ИГ-117-485-13-2
На № б/н от 02.03.2022

E-mail: pris3@mail.ru

О рассмотрении обращения

По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее.

1. Зависимости, приведенные в разделе 3.1 методических рекомендаций ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации к СП 7.13130.2013» (далее – МР), предназначены для определения требуемых параметров систем противодымной вентиляции многосветных пространств различного архитектурного исполнения, в т.ч. атриумов галерейного типа. При этом формула (8) МР может быть использована для определения требуемой длины выпуска рабочих полотен противодымных экранов (штор).

2. Положениями п. 7.18 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» расчеты могут быть выполнены в соответствии с МР или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям. Считаем возможным применение иных не противоречащих СП 7.13130.2013 зонных и полевых методов для определения требуемых параметров противодымной вентиляции зданий, при этом вопрос валидации таких методов (или методик) следует рассматривать в каждом случае индивидуально, в т.ч. по результатам их тестирования и/или включения в фонд алгоритмов, программ, баз и банков данных в области пожарной безопасности МЧС России.

3. В соответствии с положениями ч. 4 ст. 138 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны сохранять работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения в течение времениразвития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах).

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D27208B73EFC9006D1A4BE0F1F9F53C3419

Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич

Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023