



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

07.07.2022 №ИГ-117-1097-13-4
На № б/н от 23.06.2022

Волкову А.С.

alexander.volkov.71@gmail.com

О применении нормативных
документов

По существу обращения сообщаем, что проектирование организаций бань и душевых осуществляется в соответствии ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия». Повышенная пожароопасность бань обусловлена наличием парильных - саун, отделанных горючими материалами (деревом) и оборудованных печами или мощными нагревательными электроприборами. Исходя из этого, комплекс помещений встроенных бань с саунами следует выделять противопожарными преградами п. 5.5.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Под «комплексом помещений» в данном случае подразумевается банное отделение бани согласно п. 3.6.1 ГОСТ 32670-2014, включающее парильные помещения и взаимосвязанную группу санитарно-гигиенических помещений общего пользования.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D27208B73EFC9006D1A4BE0F1F9F53C3419
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Зуев Станислав Антольевич
Цыбизова Регина Камильевна
8(495) 524-83-45