

**<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 26.05.2022 N ИГ-117-813-13-2 "О рассмотрении обращения"**

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ**

**ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ**

**ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"**

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**

**ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ**

**ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ**

**ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"**

**ПИСЬМО**

**от 26 мая 2022 г. N ИГ-117-813-13-2**

**О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение от 27.04.2022 N 34384847, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 28.04.2022 N ГИ-5788.

Положениями [таблиц 6.1, 6.2 и 6.3](#) СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" предусмотрено, что высота зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический этаж. При переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа.

Это означает, что высота зданий измеряется от пола 1-го этажа до нижней плоскости покрытия (без учета подвесного потолка).

Если при переменной высоте потолка зафиксированы два разных значения, то средняя высота определяется как полусумма полученных значений, если три - то треть суммы полученных значений и т.д.

Начальник института

Д.М.ГОРДИЕНКО

[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_423332/#utm\\_campaign=fd&utm\\_source=consultant&utm\\_medium=email&utm\\_content=body](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_423332/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body)