

МЧС России от 03.08.2022 N ИВ-19-1229 "О рассмотрении обращения"

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПИСЬМО

от 3 августа 2022 г. N ИВ-19-1229

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев обращение, сообщает следующее.

С 1 марта 2021 г. введены в действие новые своды правил [СП 484.1311500.2020](#) "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", [СП 485.1311500.2020](#) "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" и [СП 486.1311500.2020](#) "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности".

После введения в действие указанных сводов правил, их положения должны быть применены ко всем проектируемым объектам (с учетом [части 5.2 статьи 49](#) Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с требованиями [раздела 6.4](#) свода правил СП 485.1311500.2020 гидравлический расчет модульных автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой (далее - АУП ТРВ) должен производиться по методике производителя, верифицированной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области обеспечения пожарной безопасности.

Также, в соответствии с требованиями [раздела 6.4](#) СП 485.1311500.2020 при проектировании АУП-ТРВ допускается руководствоваться стандартами организаций, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных объектов либо к группе однородной пожарной нагрузки.

Указанное согласование осуществляется с МЧС России в соответствии с [Инструкцией](#) о порядке разработки органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения, утвержденной приказом МЧС России от 16.03.2007 N 140 (зарегистрирован в Минюсте России от 04.04.2007, регистрационный N 9205) (далее - Инструкция).

В соответствии с [пунктом 33](#) Инструкции несогласованный и незарегистрированный нормативный документ (стандарт организации), как не введенный в действие, применяться не может.

Учитывая изложенное, стандарты организаций, разработанные на проектирование установок пожаротушения тонкораспыленной водой и не согласованные с МЧС России, не могут применяться для проектирования указанных систем.

Заместитель директора

Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы
А.А.МАКЕЕВ