



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Гр. Гладких Н.Н.

№ _____
На № _____ б.н. _____ от 17.10.2022

E-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении требований
пожарной безопасности

Настоящим сообщаем, что помещения общественного назначения попадают под понятие помещения, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, приведенного в подпункте «з» пункта 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Устройство систем вытяжной противодымной вентиляции в помещениях жилого назначения СП 7.13130.2013 не регламентировано.

Необходимость защиты системами вытяжной противодымной вентиляции помещений с высокой плотностью пребывания людей определена первым перечислением подпункта «ж» пункта 7.2 СП 7.13130.2013 и подлежит выполнению независимо от требований четвертого перечисления подпункта «ж» пункта 7.2 и допущений, приведенных во втором абзаце пункта 7.2 СП 7.13130.2013.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин