



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

17.03.2023 № ИГ-117-575-13-5 гр. Рябову М.
На № б/н от 17.02.2023 E-mail: 00-01@mail.ru

По существу Вашего обращения сообщаем, что в соответствии с пунктом 31 Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404, время от начала пожара до начала эвакуации людей $\tau_{н.э}$ для зданий без систем оповещения определяется по результатам исследования поведения людей при пожарах в зданиях конкретного назначения. При наличии в здании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях (далее – СОУЭ) $\tau_{н.э}$ принимается равным времени срабатывания системы с учетом ее инерционности. При отсутствии необходимых исходных данных для определения времени начала эвакуации в зданиях без СОУЭ $\tau_{н.э}$ допускается принимать равным 0,5 мин – для этажа пожара и 2 мин – для вышележащих этажей.

По мнению специалистов института, интервал времени от момента возникновения пожара до начала эвакуации людей из здания (помещения) при пожаре может определяться по формуле:

$$\tau_{н.э} = \tau_{об} + \tau_{ин.АПС} + \tau_{ин.СОУЭ}$$

где,

$\tau_{об}$ - время обнаружения пожара системой пожарной сигнализации (далее – СПС) или автоматической установкой пожаротушения (далее – АУП);

$\tau_{ин.АПС}$ - инерционность СПС или АУП (время прохождения сигнала от извещателя СПС или спринклера АУП до приемно-контрольного прибора)

$\tau_{ин.СОУЭ}$ - инерционность СОУЭ (время прохождения сигнала от приемно-контрольного прибора до пожарного оповещателя в последней по очередности зоне пожарного оповещения).

Суммарная инерционность СПС (АУП) и СОУЭ может быть определена экспериментальным путем на соответствующем объекте защиты.

Заместитель
начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

Хатунцев Александр Юрьевич
8(495)524-82-09



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EE8B97516F207E77CDA8D3C59C6B00E0
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

А.Ю. Лагозин