



**МЧС РОССИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

№  
На № 34676196 от 03.10.2024

гр. Грибанову Е.Ю.

e-mail: [jackgr@yandex.ru](mailto:jackgr@yandex.ru)

**О рассмотрении обращения**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 03.10.2024 №34676196, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное в МЧС России от 03.10.2024 №ГИ-17699.

Расположенный в производственном здании подвальный этаж с помещениями складского назначения, находящимися в технологической связи с наземной связью, является частью пожарного отсека, объединяющего производственное здание в целом.

С учетом этого, площадь подвального этажа должна приниматься соответствующей площади в пределах пожарного отсека, определяемой в соответствии с требованиями п. 6.1.1 и табл. 6.1 СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» для производственных зданий.

При этом, согласно п. 6.2.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» подвалы с помещениями категорий В1-В3 должны разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на пожарные секции площадью не более 3000 м<sup>2</sup> каждая, и обеспечиваться противодымной защитой согласно требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Перекрытия над подвалами должны быть противопожарными 3-го типа. Перегородки, отделяющие помещения от коридоров, должны быть противопожарными 1-го типа.

Аналогичным образом определяется площадь подвального этажа с помещениями производственного назначения, расположенного под производственным зданием.

Если расположенный в производственном здании подвальный этаж с помещениями складского назначения не находится в технологической связи с надземной связью, то он должен выделяться в самостоятельный пожарный отсек, площадь этажа которого определяется в соответствии с требованиями п. п. 6.2.1 и табл. 6.3 СП 2.13130.2020 для складских зданий.

Для данного отсека также необходимо применять положения п. 6.2.11 СП 2.13130.2020.

Начальник института

А.Б. Сивенков