



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

№ _____
На № _____ б/н _____ от 10.04.2023

Гр. Гладких Н.Н.

E-mail: n.glad@outlook.com

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что требования п. 7.12.13 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» предъявляются к устройству эвакуационных выходов из помещений залов в разные участки коридоров и не содержат запретов по устройству эвакуационных выходов из нескольких залов в общий коридор.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин