



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

№
На № 67-25/ВБ от 08.02.2025

Генеральному директору
ООО «ТПК «Вектор безопасности»
Лукиянову А.Ю.

О рассмотрении обращения

E-mail: mail@firepss.ru

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 08.02.2025 № 67-25/ВБ, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 11.02.2025 № ГО-5772.

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что, с учетом положений п. 5 письма МЧС России от 28.10.2024 № 43-6856-19 «Информационное письмо по вопросу применения отдельных положений свода правил СП 7.13130.2013», считаем допустимым производить расчетное определение основных параметров вытяжной противодымной вентиляции помещений только на период эвакуации, за исключением систем вытяжной противодымной вентиляции, взаимосвязанных с системами приточной противодымной вентиляции, обеспечивающими защиту:

- шахт лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- незадымляемых лестничных клеток типов Н2 и Н3, необходимых пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании;

- безопасных зон,

при условии, что иные (дополнительные) требования к времени работы систем вытяжной противодымной вентиляции не установлены специальными техническими условиями, отражающими специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащими комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, документами предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и пр.

Начальник института

А.Б. Сивенков