



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3. Москва. 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору
ООО «ИТБ»
И.А. Шатарову

ул. Новгородская, 1
Москва. 127576

На _____ от _____

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении некоторых положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), рассмотрено.

В соответствии с требованиями статьи 6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом.

Согласования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности в этом случае не требуется.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору -
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.А. Макаревич



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Телефон: 8 (495) 624-19-46
Факс: 8 (495) 624-19-46
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору
ООО «Виста»
Р.М. Хусанову

ул. Советская, д. 178
Альметьевск, Республика Татарстан
423450

На № 01/11

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение по вопросу согласования специальных технических условий обеспечения пожарной безопасности автозаправочной станции №18, по адресу г. Набережные Челны, проспект Мира в районе 22 комплекса (далее – СТУ), рассмотрено.

Учитывая, что положения СТУ не противоречат требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 234-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности при имеющихся на объекте защиты отступлениях от положений нормативных документов подтверждено расчетной оценкой пожарного риска, согласования с органами государственного пожарного надзора названные СТУ не требуют.

Ответственность за достоверность исходных данных и правильность проведенных расчетов несет исполнитель работы.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору -
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

А.Н. Илети

А.А. Панов
12.07.23