



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АРГУС-СПЕКТР”

197706, Санкт-Петербург,
Сестрорецк, Советский пер., 10/12
почтовый адрес: 197342, Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, 65
тел./факс: (812) 703-7500, 703-7501
E-mail: mail@argus-spectr.ru

16.02.12 № 41

Директору ООО «Интпроект»
Потяновой О.Е.

150054, г. Ярославль,
ул. Чкалова, 2, оф. 703.

Уважаемая Ольга Евгеньевна!

В соответствии с Вашим запросом № 13 от 07.02.2012. сообщаем, что радиосистема внутриобъектовая охранно-пожарной сигнализации и управления оповещением о пожаре «Стрелец» обеспечивает вероятность эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации $R_{обн} = 0,95$ и условную вероятность эффективного срабатывания СОУЭ $R_{соуэ} = 0,95$.

Заместитель генерального директора,
Лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники

М.С. Левчук

Исполнитель: Лебедев А.В.
(812) 703-7511