



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

24.12.2016 № 80812m-13-5-3

На № 06/11 от 21.11.2016

Директору  
Института технического  
регулирования и независимой  
экспертизы ФОГАРД

И.И. Закирову  
e-mail: [info@fogard.ru](mailto:info@fogard.ru)

По существу Вашего обращения сообщая, что согласно п. 17 «Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 г №404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14.12.10 № 649) (далее – Методика) вероятность эффективного срабатывания технических средств, направленных на обеспечение пожарной безопасности допускается принимать исходя из статистических данных, публикуемых в научно-техническом журнале «Пожарная безопасность» или по паспортным данным завода-изготовителя оборудования. При этом согласно п. 34 Методики при отсутствии данных по эффективности технических средств величину эффективного срабатывания допускается принимать равной 0.

По мнению специалистов института, при оценке вероятности эффективного срабатывания технических средств, направленных на обеспечение пожарной безопасности, допускается использование величин, приведенных в Приложении 3 «Пособия по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов» М.: ВНИИПО, 2012. 242 с.

Заместитель начальника института  
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш