

**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

главному инженеру
ГТО МО ВДПО

И.В. Чрофимову

ул. Гиляровского, д. 29, корп. 3
г. Москва, 129090

241

На №

от

Г

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России Ваше обращение о разъяснении некоторых положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), рассмотрено.

1. В соответствии с частью 9 статьи 89 Технического регламента части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

В соответствии с пунктом 48 статьи 2 эвакуационным является выход, ведущий на путь эвакуации (в том числе в лестничную клетку), непосредственно наружу или в безопасную зону.

Наличие общих путей эвакуации (лестничных клеток, коридоров и т.п.), для частей здания различных классов функциональной пожарной опасности не противоречит требованиям закона. При этом, данные пути эвакуации должны удовлетворять требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

2. Требования частей 4, 5 статьи 85 Технического регламента содержат общие принципы работы противоподымной защиты зданий, сооружений и строений. Выбор возможных вариантов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара осуществляется в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений на основании положений статьи 52 Технического регламента.

Конкретные требования, предъявляемые к устройству систем противоподымной защиты, регламентированы положениями свода правил 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требова-

2897

ния», разработанного в развитие Технического регламента, утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 177 и зарегистрированной в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности
заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору



А.Н. Гилетич

Исп. Фадеев В.Е.
212-07-37

ИТО МГО ВДНО		
Вх. №	383/04-09	
от	27	04 2009