



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

22.04.2013 № 11-П-27-13-5

С. Мордашову

На № _____ от _____

E-mail: pris3@mail.ru

О разъяснении положений «Методики
определения расчетных величин пожарного
риска на производственных объектах»

Согласно «Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (далее - Методика) (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 г. № 404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14 декабря 2010 г. № 649), значение расчетного времени эвакуации допускается определять по моделям, содержащимся в методиках определения расчетных величин пожарного риска, утвержденных в установленном порядке.

Использование упрощенной аналитической модели движения людского потока для определения расчетного времени эвакуации не является обязательным.

Заместитель начальника

И.Р.Хасанов