



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

09.04.2012 № 12-3-03-1742-эп

ООО «ИТБ»

На № 09/02 от 13.02.2012 г.

Директору
Шатарову И.А.

mordashov@insafety.ru

1 В соответствии с требованиями п. 4.1.6 СП 10.1313.2009:

- для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход. По таблицам 1 и 2 вычисляется расход для каждой части здания исходя из ее объема и назначения. Для проектирования внутреннего пожаротушения всего здания выбирается наибольший расход.

- для зданий, не имеющих противопожарных стен, расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать по общему объему здания. По таблицам 1 и 2 вычисляется расход для каждой части здания исходя из ее назначения и общего объема здания. Для проектирования внутреннего пожаротушения всего здания выбирается наибольший расход.

Расход воды на пожаротушение принимается согласно пп. 4.1.1-4.1.4 в зависимости от назначения здания.

2 Прямых указаний о приравнивании выходов в соседний пожарный отсек к выходам в безопасную зону в законе ФЗ №-123-ФЗ, а также в нормативных документах по пожарной безопасности не содержится.

3 Проезды для въезда и выезда автомобилей из одноэтажных подземных автостоянок относятся к рампам (пандусам). В закрытых автостоянках, по мнению специалистов института, отделять ramпы от помещений хранения автомобилей необходимо только при наличии двух и более этажей.

4 Первый абзац п. 4.20 СП 4.13130.2009 носит общий характер и распространяется на любые противопожарные преграды, второй содержит конкретные требования при размещении противопожарных стен в местах примыкания частей здания под углом.

5 Рассматривать коридор как соседнее помещение в соответствии с ч. 3, ст. 89 ФЗ №123-ФЗ не допускается.

С уважением,
Начальник НИЦ ПСТ

С.Н. Копылов