



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

И.О.С. 2011 № 13-4-03-2332-н
На № 22/03 от 28.03.2010

О разъяснении требований
нормативных документов

Генеральному директору
ООО «Инновационные технологии
безопасности»
И.А. Шатарову
ул. Новгородская, д. 1, г. Москва,
127576
mordashov@insafety.ru

Уважаемый Иван Анатольевич!

По существу Вашего обращения сообщая:

1. Пристраивать части зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, и Ф4 к производственным зданиям не допускается.

2. При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений, регламентируемая требованиями таблицы 6.3 СП 2.13130.2009, определяется как суммарная площадь складских помещений, располагаемых на этаже в пределах пожарного отсека производственного здания.

3. По мнению специалистов института, прилегающая территория, это территория за пределами габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей), где на человека не оказывается воздействие опасных факторов пожара и откуда имеется возможность самостоятельного передвижения на любое безопасное расстояние.

4. По мнению специалистов института, противопожарный разрыв (на котором не предусмотрена стоянка автомобилей и размещение пожарной нагрузки), между площадками для хранения легковых автомобилей возле одного объекта защиты, должен составлять не менее 8 м.

5. В случае если при определении противопожарных расстояний от мест организованного хранения и обслуживания транспортных средств число автомобилей более 300, то согласно ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» требуется разработать специальные технические условия.

6. На автостоянки, предназначенные для грузовых автомобилей, согласно ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требуется разработать специальные технические условия.

7. Согласно п. 4.4.1 СП 1.13130.2009, ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:

а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев.

Заместитель начальника



И.Р. Хасанов