



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

Заместителю генерального директора
ООО «Строй Безопасность»
В.В. Ешуруну

ул. Нижегородская, д. 52,
Москва, 109052

25 НОЯ 2016 № 19-2-4-4836
На № 371/11 от 22.11.2016

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы рассмотрел Ваше обращение и сообщает, что требования к автоматическим автозаправочным станциям положениями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и свода правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» не установлены.

В соответствии с частью 2 статьи 78 Технического регламента для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

ВРИД заместителя директора Департамента
надзорной деятельности
и профилактической работы

А.А. Макеев