



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

11 ФЕВ 2014

№

19-2-4-535

На № _____ от _____

Генеральному директору
НП «АПБ»

В.В. Лебедеву

Лесной пр., д. 65, корп. 1, оф. 213,
г. Санкт-Петербург, 194100

О рассмотрении обращений
от 17.01.2014 №№ 17/01/13-1
и 17/01/14-1

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов по пожарной безопасности рассмотрено.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных названным законом;

в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, при наличии отступлений от названных нормативных документов обеспечение пожарной безопасности объекта может быть подтверждено расчетом пожарного риска. При этом разработка специальных технических условий, а также дополнительное согласование не требуется.

Организация эвакуации людей из смежных пожарных отсеков по общим лестничным клеткам требованиями нормативных документов по пожарной безопасности не ограничивается. В данном случае должна обеспечиваться безопасность людей путем применяемых объемно-планировочных решений, оснащения лестничных клеток системами противопожарной защиты (системой подпора воздуха, эвакуационного освещения и т.п.) и т.д.

549154

Одновременно сообщается, что для разъяснения требований строительных сводов правил, в том числе СП 118.13130.2012, Вам следует обратиться в адрес федерального органа исполнительной власти, разработавшего и утвердившего в установленном порядке данный документ.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности



С.П. Воронов