



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

21.03.2017 № 181-1-29-13-4

На № б/н от 20.02.2017

Гражданину

Л.А. Фаустову

E-mail: lfaustov@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов
по пожарной безопасности

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что специальные требования по отделению помещений, размещаемых в зданиях (пожарных отсеках) надземных автостоянок в соответствии с п. 6.11.13 СП 4.13130.2013, противопожарными преградами отсутствуют. Вместе с тем, поскольку здания автостоянок имеют класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, на них распространяется требование п. 6.3.7 СП 4.13130.2013, в соответствии с которым складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш