



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.05.2017

№ 223-1-29-13-2

Гр-ну Фаустову Л.А.

На № _____ б/н _____ от 27.03.2017 г.

lfaustov@mail.ru

По существу поставленных в Вашем письме вопросов сообщаю следующее.

1. В п.5.4.18 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» изложены требования, предъявляемые к наружным стенам, независимо от этажности здания. Данные требования направлены на минимизацию возможности выхода пожара на фасад здания с угрозой дальнейшего распространения на вышележащие этажи или на покрытие здания, а также в связи с угрозой жизни и здоровью людей, эвакуирующихся из здания при пожаре.

2. Требования к огнестойкости наружных стен зданий, в том числе стен лестничных клеток изложены в табл. 21 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Главный инженер

Г.Н. Панфилов